



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, dnia 07.07.2017r.

Numer sprawy: WA.371⁹³.....2017.AIM

Wykonawcy w postępowaniu na:
Wymianę akumulatorów kontroli dostępu w systemie Sygnalizacji Alarmowej dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje o pytaniach, jakie wpłynęły do ww. postępowania oraz odpowiedziach, jakich Zamawiający udzielił:

Pytanie:

„Proszę o podanie typu akumulatorów z uwzględnieniem oznaczenia mocy oraz pojemności.”

Odpowiedź:

Akumulator 7Ah/12V

napięcie znamionowe: 12V pojemność: 7Ah, bezobsługowy, rezystancja wewnętrzna: 25mΩ

napięcie ładowania: buforowe: 13.6 ~ 13.8V

cykliczne: 14.5 ~ 14.9V prąd ładowania: 0.7A (max 2.1A)

wymiary: 95 x 151 x 65 mm, waga: 2 kg

 Dyrektor
Instytucji Pośredniczącej

Renata Granowska